



ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОР

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, устойчивого функционирования энергетического оборудования, систем энергоснабжения в период проведения выборов Президента Республики Беларусь 2025 года необходимо:

1. Провести при подготовке объектов к проведению выборов Президента Республики Беларусь 2025 года противоаварийные тренировки для приобретения персоналом, осуществляющим эксплуатацию энергоустановок, навыков ликвидации нарушений нормального режима работы систем энергоснабжения потребителей.
2. Провести осмотры электроустановок, систем электроснабжения, тепловых пунктов, элементов систем отопления и горячего водоснабжения (разводящих трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры и т.п.), скрытых от постоянного наблюдения (на чердаках, в подвалах и каналах).
3. Обеспечить на объектах проведения выборов Президента Республики Беларусь 2025 года нахождение контактной информации для вызова (при необходимости) аварийных служб специализированных организаций.

В части электроснабжения:

- с целью освещения кабин для голосования применять только стандартные светильники, вилки, шнуры, использовать электропроводку в двойной изоляции;
- исключить возможность доступа посторонних лиц к электроустановкам и электрооборудованию путем установки запирающих устройств, ограждений;
- обеспечить наличие на дверях электрических щитов предупреждающих знаков об опасности поражения электрическим током;
- обеспечить защиту кабелей и проводов, расположенных на высоте до 2 метров от уровня пола, от возможных механических повреждений;
- обеспечить свободный доступ к выключателям электроосвещения и розеточных линий помещений, задействованных в проведении мероприятия;
- для линий питания розеток наружной установки, светильников общего освещения при высоте установки их менее 2,5 м необходимо применение устройства защитного отключения (УЗО);
- не оставлять без присмотра работающие электроприемники и электроприборы.

В части теплоснабжения:

- организовать при устойчивых среднесуточных температурах наружного воздуха ниже минус 15 градусов Цельсия круглосуточное дежурство ответственных работников эксплуатационных служб и обеспечить их связь с дежурным персоналом энергоснабжающих организаций (диспетчерскими службами).



**Наша цель - надежность
и безопасность!**

